المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE
CENTRE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
« C.E.T.I.M »
S.P.A. au capital social de : 124.000.000 D A : ش.ذ.أ. - رأسمالها الاجتماعي
N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'Imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 722 384 B 98

FC01PQC01R13

FICHE DE CONFORMITE

(Selon REN°0148/20)

Ordre de service N°00153 du 10/02/2020

Type de produit : Briques P 08 trous BR 20 00348

Désignations	Tolérances NF EN 771-1+A1/CN	Résultats	
		Mini	Max
Planéité (mm)	< 5 mm	0,36	1,35
Rectitude (mm)	< 5mm	0,20	0,85
		Valeur Moyenne	
Dimensions (mm)	± 3%		
Longueur		300,8	
Largeur		99,0	
Hauteur		197,1	
Epaisseur des parois:			
Exterieurs		8,0	
Cloisons		7,2	
Eclatements	Aucun cratère de Ømoy supérieur à 10 mm pas plus de 3 cratères par décimètre carré de Ømoy compris entre 5 et 10 mm	0 0	
Taux initial D'absorption d'eau	≤ 2 (Kg/m² min)	0,3	
Ecart	≤ 0,4(Kg/m² min)	0,1	
Résistance à la compression(N/mm²)	RC 50 Moy : 5,0	Moy: 5,1	

Classification : RC 50

AVIS ET INTERPRETATION :

Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1+A1/CN Décembre 2017.

Fait à BOUMERDES, le 17/02/20

Le Sous Directeur du Laboratoire Céramique et Verre

AMELLAL Rachid

Le Directeur des Laboratoires

BELAL Ahmed

CETIM Direction des Laboratoires مديرية المخابر